



NOTA:

NEL CASO IN CUI L'UTENTE VUOLE INSTALLARE UN DIVERSO SPORTELLLO SUL FRONTE, OCCORRE AUMENTARE LE MISURE DEL VANO IN ALTEZZA E LARGHEZZA DI 4 O 5 CM. SU TUTTI I LATI. E IN PROFONDITA' SEMPRE DI 4 O 5 CM. E' VIETATO TASSATIVAMENTE TOGLIERE LO SPORTELLLO ORIGINALE DEL CONTENITORE.



REPUBBLICA DI SAN MARINO
 AZIENDA AUTONOMA DI STATO
 PER I SERVIZI PUBBLICI
 UFFICIO PROGETTAZIONE E PROGRAMMAZIONE

DESCRIZIONE :

Contenitore per centralizzazioni contatori elettrici
 per N° 6 contatori monofasi fino a 6 KW
 oppure N° 3 contatori trifasi fino a 25 KW e
 N° 3 contatori monofasi fino a 6 KW.

DATA : 07/02/2008

Dis. n°: